

监理通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CY-GF-HF-026

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-026 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

整改措施：


- 1、已将焊缝存在缺陷的支架进行更换

附图 1



监理项目部复查意见：

支架焊接修复通过第三方检测合格。  
屋面彩钢瓦更换合格产品施工。

监理项目部（章）：  26/8/2  
总/专业监理工程师：   
日期： 2027.8.2

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，监理项目部一份，施工项目部存 2 份



图 1