

监理通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目


编号：CY-GF-HF-033

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-033 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

整改措施：

1、已对下三家场区所有桩基进行自检，标记出所有“U”型螺栓位置偏差过大的桩基，并采用桩基修复方案进行修复。



监理项目部复查意见：

未进行整改，请总包单位重新整改。



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，监理项目部一份，施工项目部存 2 份