

监理通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CY-GF-HF-037

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目 监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-037 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

整改措施：

- 1、下三家组件安装时，按照倾斜角度设计（37°）规范（±1°）标准进行安装。



监理项目部复查意见：

倾斜组件角度没有处理，继续整改。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2017.12.9/日。

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，监理项目部一份，施工项目部存 2 份