

监理通知回复单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CY-GF-HF-040

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-040 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

整改措施:

1、场区部分冲沟处存在部分桩高、钢筋笼短的情况, 我单位在施工过程中已采取有效的处理措施。

2、场区灌注桩孔洞直径已按设计要求达到 250mm;



监理项目部复查意见:

王慧玲



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 监理项目部一份, 施工项目部存 2 份