

监理通知回复单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CY-GF-HF-006

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-006 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

- 整改措施: 1. 已按照设计规范要求进行了接地焊接。
2. 已处理对口焊接现象
3. 已按照设计规范要求将电缆沟挖深。
4. 已按照设计规范进行预埋管跨界。

附件: 图1 图2 图3 图4



监理项目部复查意见:

经现场人员现场检查, 整改符合要求, 予以通过。



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 监理项目部一份, 施工项目部存 2 份



图 1



图 2