

监理通知回复单

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

编号: CY-GF-HF-007

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-007 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

整改措施: 对预埋深度不够继续开挖, 达到设计要求, 深度不得低于 1m
对汇流箱线进行整理

附件:

图 1、2



监理项目部复查意见:

由监理单位派员进入施工现场复查发现
有部分整不到位待整改合格后再行验收



注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 监理项目部一份, 施工项目部存 2 份



图 1



图 2

→ 整改不到位.