

监理通知回复单

工程名称：朝阳和光光伏并网发电项目

编号：CY-GF-HF-008

致 常州正衡电力工程 朝阳和光光伏并网发电项目监理项目部：

我方接到编号为 CYHG-ZH-TZ-008 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

整改措施：

- 1.报验单已补交，下次回填前一定上交报验单。
- 2.已按照设计规范进行电缆敷设。
- 3.已按照设计规范将电缆沟挖深。
- 4.已使用电缆敷设专用器具。

附件：图 1



监理项目部复查意见：

由监理单位现场检查部分不合格项。
整改后自检合格，合格后再报。



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，监理项目部一份，施工项目部存 2 份



图 1