

监 理 通 知 单

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目 编号: LHJH-CZZH-TZD-038

致: 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司

事由: 关于隆化项目施工相关事宜

内容:

目前, 隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目并网在即, 质量安全工作重中之重, 为此, 你项目部必须做好如下问题:

一、进场施工作业人员必须戴安全帽, 绝缘手套绝缘鞋要到位, 各设备调试及线路接线放线必须专业人员操作施工, 设备箱柜随用随锁。

二、接地焊接不符合要求的必须增加搭接面积, 达到要求为止。

三、所有有套管要求的线路必须套管, 线缆沟深度必须符合设计要求, 过路线套管要到位, 经验收符合要求后再按要求敷黄沙、铺砖块。

四、电缆因天冻无法埋设的, 必须做好保护措施, 箱逆变必须拉好警示带, 线塔箱逆变都要挂好警示标语标记。

五、现场严禁烤火、吸烟, 及一切火源。

六、对组件装倒置的及支架组件松动的要统一检查修复, 去年放置的线路有破损的要换掉, 电缆破裂的必须用自粘胶带包裹 5 层以上, 埋地线缆不得有接头出现。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2018 年 12 月 9 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。