

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-25

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于雨后光伏区组件质量相关事宜

内容:

我监理单位人员 2017 年 5 月 21 日现场光伏区巡视发现, 你单位施工的 2--7# 光伏区存在 371 块组件随意堆放在施工现场, 8#、13#、14# 等区域有 900 余块组件随意堆放在施工现场。以上组件因你单位的松散管理、质量意识不高造成, 可能已经造成了一定的损坏。现要求你单位立即采取处理措施将组件回收保管好, 由此造成的财产、设备损失由你单位自行承担。

请接到通知单后立即停工整改, 将整改措施提交至我监理部, 2 日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师: 朱德生

日期: 2017年5月21日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份







