

监理通知回复单

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 100MW 光伏发电项目

编号：005

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 JXM7-005 的监理工程师通知后，已按要求完成了关于 35KV 高压电缆敷设的相关问题工作，现报上，请予以复查。

详细内容：


E 区铁塔引下 35KV 高压电缆敷设时，没有对电缆沟进行认真清理，导致局部电缆埋深不足 400mm，留下安全隐患。现已整改到位。

附：现场整改照片

施工项目部（章）：

项目经理：谢建新

日期：2017.11.30



监理项目部复查意见：

现场确认已按要求整改完成

项目监理机构

专业监理工程师：

日期：



填报说明：本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、施工项目部各一份。



