

监理工程师通知回复单


工程名称: 河南平顶山绿巨人 100 兆瓦光伏发电项目

编号: JXM7-003-01

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位:

我方接到编号为 JXM7-003 的监理工程师通知后, 已按要求完成了整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 我项目部已进行整改, 严格按照设计要求进行敷设, 已将升压站室外照明电缆埋深加深。



项目部(章):

项目经理:

日期 2017 年 3 月 5 日

复查意见:

整改结果符合设计及规范要求。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 3 月 6 日