

监理工程师通知单

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
编号：JQ1-ZHJL-JLTZD-2017-003

致：中清能绿洲科技股份有限公司

事由：关于进场材料保护相关事宜

根据图册 LZ-CU2-SD-T0203-01 结构设计总说明七注意事项 3 钢结构安装

- 1、构件堆放场应事先平整夯实，并做好四周排水。
- 2、构架堆放时，应先放枕木垫平，不宜直接将构件放置于地面上。
- 3、檩条卸货后，如因其他原因未及时安装，应用防水雨布覆盖，以防止檩条出现白化现象。

此监理工程师通知单要求三日内回复。

项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师：

日期：2017年4月8日

本表一式叁份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位