

安全隐患整改通知单

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目
编号：JQ1-ZHJL-JLTZD-2017-004

致：中清能绿洲科技股份有限公司

事由：关于职工宿舍安全问题的事宜：

经检查发现你方员工宿舍存在以下问题：

- 1、宿舍环境卫生差，通铺。
- 2、电线乱拉，个人物品放置较乱。

以上问题要求你单位三日之内整改完成。并按照现行《安全文明施工规范》的要求制订宿舍管理制度和设施配置要求配置。

附：职工宿舍要求

项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师：  杨礼

日 期： 2017年4月10日

本表一式叁份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位

职工宿舍要求

- 1、通风、干燥，防止雨水、污水流入。
- 2、必须 设置可开启式窗户，设置外开门，净高 2.5m，通道不得小于 0.9m，每间人员不得超过 16 人。
- 3、宿舍单人铺不得超过 2 层，严禁使用通铺，床高于地面 0.3m，人均床铺不得小于 $1.9\text{m} \times 0.9\text{m}$ ，间距不得小于 0.3m。
- 4、应设置生活用品专柜，严禁存放施工材料、工具和其他杂物。
- 5、冬季保暖措施，夏季应有消暑和防蚊虫叮咬措施。
- 6、应当制定宿舍管理使用制度，轮流负责卫生或专人管理。

SXMB25 监理工程师通知回复单

监理工程师通知回复单

工程名称: 中广核陕西铜川二期 50MWp 农业大棚光伏发电项目

编号: 021-CU2-ZQN-2017001

致 常州正衡电力工程监理有限公司铜川二期 50MWp 光伏电站建设 监理项目部:

我方接到编号为 CZZHJLXD-2017-004 的监理工作联系单知后, 已按要求完成了 安全文明施工整改 工作, 现报上, 请予以复查。详细内容:

1. 安全文明标准化整改 14 项:

- ①厕所已维修完成。
- ②现场灭火器已按要求设置, 并且已按要求定期检查并任命维护人。
- ③物资堆放区现场规划牌已按要求设置, 材料标识牌已填写。
- ④活动防护围栏已下订单购买。

2. 现场安全文明施工评价事项:

- ①办公区责任划分已划分, 卫生, 消防责任人已明确。
- ②材料区和施工区标识标牌已按要求设立。
- ③现场施工做到随施工随清理, 无需设置垃圾箱。
- ④项目部总包安全目标, 危险源已上墙。

3. 资料和安全管理部门:

- ①安全管理体系和消防管理体系已上墙。
- ②对于复工准备人员, 已做安全教育人员培训以及人员资格的审查。
- ③特殊工种上岗证, 机械设备验收, 人员体检, 之前已按要求报给监理并审批完毕。专职安全员在复工后将现场办公。

施工项目部(章):

项目经理: 杜嘉华

日期: 2017.02.18

监理项目部复查意见:

经复查: 1. ①②③已整改完成. ④待完善.
2. ②③④已整改完成. ④正在落实.
3. ①整改完成. ②③回复工审清附件.

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 周利山

日期: 2017.02.20

注 本表一式 4 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 2 份。