

JXMB6 监理工程师通知单

监理工程师通知单称

工程名称: 灵寿县 20MW 太阳能光伏发电与食用菌一体化项目

编号: JLXM002

致: 宁波建工建乐现场项目部

事由

关于现场施工质量和材料报审的相关问题

内容

经我项目监理部巡查发现你公司承包的灵寿县 20MW 光伏发电项目存在以下问题:

- 1、开关站屋面存在裂缝, 经过这几天的下雨已经发现渗漏现象。
- 2、开关站基础回填夯实局部未实, 达不到设计要求的压实度标准。
- 3、我监理部已多次提出工序报验问题, 你单位至今未执行。
- 4、请及时抓紧工程资料、工程检测申报工作。

以上问题望你公司认真组织整改, 同时做好自检自查工作, 对各个工序进行必要的检查评比工作, 督促各班组把好质量关。

李梦臣
2016.10.26
2016.10.26

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 李金忠

日

期: 2016年10月26日

注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。