

JXMB6 监理工程师通知单

监理工程师通知单称

工程名称: 灵寿县20MW太阳能光伏发电与食用菌一体化项目

编号: JLXM003

致: 宁波建工建乐现场项目部

事由

关于现场施工安全和质量的相关问题

内容

经我项目监理部现场巡查发现存在以下问题:

- 1、现场施工人员未按照要求佩戴安全帽施工。
- 2、开关站墙体砌筑顶部斜砖倾斜度、灰缝饱满度不符合规范要求。
- 3、光伏区灌注桩、螺旋桩加固施工, 混凝土浇筑振捣不到位、个别桩垂直度误差较大、混凝土养护不及时、表面观感质量较差。
- 4、箱逆变基础开挖, 超挖部分禁止用土方回填。

以上问题望你公司认真组织整改, 同时做好自检自查工作, 尽快进行整改, 督促各班组把好质量关。

李梦臣
2016.11.7

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2016年11月6日

注 本表一式4份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存1份。