

监理工程师通知单

工程名称: 卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MWp 光伏电站项目

编号: 001

致 中国核工业二三建设有限公司:

事由: 汽油发电机、柴油等油品储存、安全类。


内容:

经现场检查发现有土建分包施工单位汽油发电机摆放在有人居住的宿舍门口; 桩基分包单位将柴油等油品存放在有人居住的帐篷门外, 且有人在宿舍门口用树枝木柴在桶里生火取暖。

为保证施工安全, 我监理部要求你部对上述问题即刻整改, 并对相关施工人员进行安全教育。

抄送业主方。

项目监理部

总 / 专业监理工程师: 

日期: 2016.11.23

本表一式 3 份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 1 份。