

监 理 通 知 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--003

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

事由：施工方未提供水泥出厂报表及检测报告。

内容：监理与业主多次口头与例会上提出要求，要求施工方提供水泥出厂报表及检测报告，进场原材进行第三检测，如自拌混凝土所使用的水泥、沙子、石子由监理见证取样，送往检测单位进行检测，还要求施工单位尽快安排由检测单位对混凝土桩进行拉拨试验。

限 3 日答复。



监理项目：禹州光伏发电项目

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017年1月2日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。