

监 理 通 知 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--004

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

事由：监理组织质量与安全大检查：发现贵方施工现场存在问题

内容：施工现场地安全警示牌不全面，只有严禁烟火警示牌，缺少其他警示牌，临时用电接地不规范，消防防火隔离带不符合要求。4区、5区支架安装与光伏组件安装时，前后立柱横穿螺栓未安装就安装光伏组件，光伏板乱放乱堆，曾口头与例会上反复提出要求，就是不规范行为，保证今后不再出现类似问题，并要求贵单位立即进行限时整改，并将整改结果上报给项目监理部。

限 3 日答复。



监理项目部（章）
总/专业监理工程师：郭光福

日期：2017年1月15日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

