

监 理 通 知 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--007

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

事由：接业主通知，质检站将在 3 月初来施工现场检查

内容：质检站将在 3 月初来施工现场检查，请施工单位作好检查准备工作。施工资料完善好，施工现场缺少的警示牌补齐，光伏区散放的支架材料堆放整齐，临时用电接地整改达到规范要求。光伏区支架及光伏组件螺丝松动抓紧处理。迎接质检站的检查。

限 3 日答复。



监理项目部 盖章
总/专业监理工程师 签字
日期：2017 年 2 月 28 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。