

监理通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--020

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部

范家庄 14# 工地直埋电缆敷设前，未按要求进行进行备料，并且有电缆在未铺沙的情况下就放沟内，违反了规范要求，对违规铺放的电缆限 3 日内整改完毕，报业主监理检查，如未按要求进行整改，将按规定给予罚款。

限 3 日答复

目监理单位（章）：

总/专业监理工程师：

刘士发

日 期：

2017.10.26