

## 监理通知单

工程名称：禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--026

致：河南元熙建筑工程有限公司梨园沟项目部：

为做好安全防火工作，落实 8 日下午森源安全会议精神

- 1: 光伏区防火隔离带，必须于 12 月 15 日完成，标准围栏以内 15 米。
- 2: 制定防火安全责任制度，落实责任人，制定重点巡查地点、巡查时段，把光伏区周边坟茔、庙宇等有防火隐患的地点用图标识，联同防火责任制于明天报于森源于工。
- 3: 准备足够数量的防火消防器材设备，如车辆、灭火器、灭火扫帚、铁锹等。
- 4: 光伏区、区内道路两边等防火重点部位，设置悬挂防火安全标志标语，引起外人注意，提示防火安全。
- 5: 从今天开始每晚进行防火安全巡查，业主监理进行督查。

对以上要求，你单位应按要求完成落实，如未能完成，将按照考核规定给予处罚。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

刘士发

日

期：2017.12.8

注：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设单位、接收单位各 1 份，监理部存 1 份。