

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH-TZ-001

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于现场安全的相关事宜

内容:

- 1、木工圆盘锯使用倒顺开关、未作接地保护。
- 2、钢筋切断机防护罩破损、未作接地保护。
- 3、发电机皮带轮未安装防护罩。
- 4、现场缺少开关箱,未达到“一机一闸一漏”保护的要求。
- 5、现场使用民用插座。

以上事项要求施工单位逐一落实,按整改消项程序请将整改结果于 2016 年 10 月 21 日前

回复本项目监理部

监理项目部(章)
总/专业监理工程师: [Signature]
日期: 2016 年 10 月 12 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。