

监 理 通 知 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH--TZ--002

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于现场钢筋绑扎的相关事宜

内容:

- 1、监理现场巡视检查过程中发现钢筋的锚固弯制长度不符合设计 $\geq 15d$ 的要求。
- 2、施工单位对不符合设计要求的钢筋予以更换, 并承担由此造成的损失。

以上事项要求施工单位逐一落实, 按整改消项程序请将整改结果于 2016 年 10 月 21 日前

回复本项目监理部

北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目
监理单位: 江苏省工业设备安装集团有限公司
监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 张荣建
日期: 2016 年 10 月 17 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。