

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH-TZ-005

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于光伏支架立柱焊接的相关事宜

内容:

监理现场检查过程中发现 13#区域支架立柱与桩头焊接存在如下问题:

- 1、焊接前桩头未做除锈处理;
- 2、焊渣未清除;
- 3、焊缝不良, 存在咬边、夹渣、弧坑、缺肉、气孔等缺陷;

以上事项要求施工单位逐一落实, 按整改消项程序请将整改结果于 2016 年 11 月 10 日前

回复本项目监理部



监理项目部
总/专业监理工程师
日期: 2016 年 11 月 10 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。