

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH-TZ--006

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于 35KV 外线铁塔接地的相关事宜

内容:

监理现场检查过程中发现 1#、12#等铁塔接地施工过程中存在如下问题:

- 1、接地系统未按设计图纸施工;
- 2、要求对不符合设计要求的进行返工;

以上事项要求施工单位逐一落实, 按整改消项程序请将整改结果于 2016 年 11 月 16 日前

回复本项目监理部



注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。