

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH--TZ--007

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于 PHC 管桩试验的相关事宜

内容:

根据设计的相关要求, 桩施工结束后, 须进行桩基验收检测, 工程单桩竖向抗压承载力检测采用静载试验, 检测桩数不少于总桩的 1% (即 322 根); 桩基检测参照《JGJ106-2014 建筑桩基检测技术规范》执行, 每个方阵试验数量为 3 根 (即 $3 \times 40 = 120$ 根)。

以上事项要求施工单位逐一落实, 按整改消项程序请将整改结果于 2016 年 11 月 20 日前

回复本项目监理部



注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 2 份。