

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH-TZ-010

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于高压设备试验的相关事宜

内容:

- 1、施工单位在高压设备试验时, 未采取有效的安防设施;
- 2、试验时未及时通知监理现场见证;
- 3、监理未见证的试验结果, 监理单位将不予认可;

以上事项要求施工单位逐一落实, 按整改消项程序请将整改结果于 2016 年 12 月 21 日前

回复本项目监理部

监理单位 (章) 李海平
总/专业监理工程师: 李海平
日期: 2016 年 12 月 19 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。