

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目

编号: CZZH--TZ--019

致: 江苏省工业设备安装集团有限公司北海市铁山港区营盘镇石村农业光伏大棚项目部

事由: 关于组件接地的相关事宜

内容:

光伏区并网发电已经近2个月, 组件间按设计及规范要求的接地线还未施工, 为保证设备及人身安全, 要求施工单位立即组织施工;

以上事项要求施工单位逐一落实, 按整改消项程序请将整改结果于 2017 年 03 月 18 日前回

复本项目监理部

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 3 月 13 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。