

XJSSGF-A.18-018

北海市铁山港区营盘镇石村光伏大棚发电项目

监理工程师通知回复单

编号: 017

致: 常州正衡电力工程监理有限公司北海市铁山港区农业光伏大棚项目监理部 项目监理机构

我方接到编号为 CZZH-TZ-017 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

已按通知单要求, 对以下进行整改

- 1、光伏阵列监控杆接地已开始施工;
- 2、配电楼、综合楼爬梯接地已以建筑物接地连接, 接地电阻满足要求;
- 3、综合楼不锈钢水箱已与接地网可靠连接;
- 4、SVG 围栏已两点接地, 网与网之间已用跨接线跨界;
- 5、配电楼楼顶气象仪已做接地;
- 6、升压站的接地已按设计要求完善;
- 7、接地电阻的测量在监理单位见证下测量, 并符合设计要求;
- 8、综合楼顶不锈钢水箱已与接地可靠连接;
- 9、所有接地已按规范要求涂刷黄绿相间的标识。

承包单位 (章):

项目经理:

日期:

项目监理机构复查意见:

整改完成

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

日期:

填报说明: 本表一式 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。