

XJSSGF-A. 18-018

北海市铁山港区营盘镇石村光伏大棚发电项目

监理工程师通知回复单

编号：020

致：常州正衡电力工程监理有限公司北海市铁山港区农业光伏大棚项目监理部 项目监理机构

我方接到编号为 CZZH-TZ-020 的监理工程师通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

已按通知单要求，对以下进行整改

- 1、已对少部分施工的桩头与立柱底座焊接接触面不足的进行了加强版焊接；
- 2、支架接地扁钢，敷设已整改完成；
- 3、箱变高压侧电缆交叉已调整，抱箍已重新固定，低压侧抱箍已整改完成；
- 4、支架立柱已重新更换，扩孔使用扩孔机扩孔后重新刷防腐漆。

承包单位（章）：

项目经理：徐兆海

日期：2017.3.20

项目监理机构复查意见：

整改中，未完成

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：张荣建

日期：2017.3.20

填报说明：本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。