

监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—014

主送：郴州市鸿业建筑工程有限公司施工项目部抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：

贵单位挡土墙混凝土压顶厚度达不到图纸 20CM 要求，东南侧挡土墙地基开挖没有到原土层，要求开挖到原土层后再砌筑挡墙，挡土墙施工严格按照图纸要求施工。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 5 月 16 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。