

JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目

编号：—008

主送：郴州市鸿业建筑工程有限公司施工项目部

抄送：嘉禾县晶科电力有限公司项目部

内容：

贵单位承建的开关站综合楼工程卫生间地面防水²蓄水试验后，发现有四处有渗透现象，望接通知后一天内拿出整改方案。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 3 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部 1 份。