

监理通知回复单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站项目

编号: 044

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位)

我方接到编号为 GFDZJBM08-044 的监理通知后, 已按要求完成了柏杨光伏区高坪区域安全问题的整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、临时用电不规范的已整改, 配电箱箱盖已安装并配锁。
- 2、对个别不配戴安全帽、骑乘摩托车进入施工区域的已进行批评教育。
- 3、用檩条做通道的已整改搬开。

总承包单位(章):

项目经理:

日

期:

2018.1.16

复查意见:

经复查, 整改已完成, 同意验收。

监理单位(章):

总/专业监理工程师:

日

期:

2018.01.17

本表一式___份, 由承包单位填报, 项目监理机构存___份, 承包单位存___份



由 扫描全能王 扫描创建