

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-027

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 110KV 汇集站事故油池顶板浇筑未报验

内容:

110KV 汇集站事故油池顶板浇筑未报我监理部验收就已完成浇筑, 无法保证顶板浇筑质量。不报验即视为不合格。我监理部拒绝此施工部位的验收、签认。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李红华

日 期: 2017 年 5 月 12 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。