

监理通知单

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2×20MW 分布式光伏电站

编号：GFDZJBM08—006

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：关于 110KV 汇集站配电综合室施工安全的相关事宜

内容：2017 年 1 月 9 日下午由建设单位、监理单位对项目 110KV 汇集站配电综合室施工作业面进行巡查。发现你项目部存在以下施工安全方面问题：

- 1、安全通道立杆间距达到两米以上，个别立杆无垫脚。
- 2、架板未用铁丝绑扎固定，存在探头板情况。
- 3、屋面梁板施工时安全防护网必须高出施工操作面 1.2 米以上。
- 4、满堂脚手架施工过程中施工人员未系安全带。（照片附后）

上述安全问题，限期 1 天内整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 彭守明

日期： 2017 年 1 月 10 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部 1 份，施工单位项目部存 1 份，监理项目部存 1 份。

