

监 理 通 知 单

工程名称：湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号：GFDZJBM08-037

致：湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由：关于柏杨光伏区施工现场安全文明方面存在的问题

内容：9月25日上午9点左右，监理人员在柏杨光伏区巡查过程中，发现问题如下：


1、你单位施工人员在高空作业未按规定搭建脚手架，严重违反高空作业安全施工规定；

2、现场施工作业人员虽配带安全帽，但存在未正确佩戴现象。

以上问题安全人员口头指令现场施工人员搭建脚手架来浇注混凝土，但现场施工人员拘不执行，继续野蛮施工。

鉴于上述原因，监理要求施工方在9月25日12:00时前完善上述事宜，否则，监理将考虑对该单位进行停工整顿，并与业主协商对该单位进行严格考核。

附件：（现场图片）



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017年9月25日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建