

监 理 通 知 单

工程名称:仙居上张四岙湾 20MW 农光互补光伏电站项目

编号:XJGF-JLT01-001

致: 正泰国际工程有限公司

事由: 综合楼基础施工事宜:

内容:

- 1、综合楼基坑回填必须采用分层夯实,严格按照上报基础施工方案施工,回填完成后必须满足设计要求方可继续施工。
- 2、综合楼预埋接地,扁铁焊接搭接长度不得小于宽度的 2 倍,且焊接处必须采取防腐处理。
- 3、加快落实施工现场的临建搭设



监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 王辉
日期: 2016 年 12 月 9 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份

监理通知回复单

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号：XJGF-JLT01-001H

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 XJGF-JLT01-001 的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作。

- 1、综合楼基坑回填采用分层夯实，按照上报基础施工方案施工，回填完成后满足设计要求才进行下一步工序。
- 2、综合楼预埋接地，扁铁焊接搭接长度大于宽度的 2 倍，且焊接处已做防腐处理。
- 3、施工现场的临建搭设正在施工中。

附件：现场施工照片

施工项目部（盖章）

项目负责人（签字）：

日期 2016.12.12

复查意见：

已整改完成

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2016.12.12

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

