

GFDZJBM08: 监理通知单

监理工程师通知单

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM08-016

致: 南瑞电力总承包施工项目部

事由: 关于工程质量相关事宜。

内容: 近日, 我监理组检查现场, 发现你方现场存在以下事宜

- 1、厂区电缆敷设不符合要求;
 - 2、桥架安装支点间距太大;
 - 3、支架防雷接地扁铁焊接不符合要求;
 - 4、组件背板接线应及时固定;
 - 5、桥架存在变形现象;
 - 6、支架前后立柱悬空安装;
 - 7、支架、螺栓等存在锈蚀现象;
 - 8、桥架工型架焊接不符合要求, 部分桥架固定不牢;
 - 9、支架安装前后立柱存在倾斜现象;
 - 10、部分组件平整度、倾斜角度、间距不符合要求; 组件压块松动;
 - 11、部分 U 型栓存在变形现象;
 - 12、现场部分金属套管应及时更换;
 - 13、现场焊接施工应做好防腐措施;
 - 14、现场电缆应做好防火封堵工作;
 - 15、桥架棱角易致电缆破损, 要求你方现场整改;
- 以上内容要求你方整改完毕后报我监理组现场检验。
附: 影像资料

项目监理机构:(盖章)

总/专业监理工程师:(签字)

2016年 12 月 31 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

