

GFDZJBM08: 监理通知单

监理工程师通知单

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM08-003

致: 南瑞电力总承包施工项目部

事由: 关于工程质量相关事宜。

内容: 近日, 我监理检查现场发现你方存在以下事宜

- 1、部分支架基础表面蜂窝现象严重;
- 2、部分支架基础 U 型预埋栓与混凝土结合不牢固, 存在松动现象;
- 3、部分支架基础形状不符合要求;
- 4、支架基础混凝土浇筑振动棒振捣不符合要求;
- 5、支架基础表面不平整, U 型预埋栓存在倾斜现象。

以上内容限你方 3 日内整改完毕, 并报我监理项目部进行现场检验。

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2016 年 11 月 12 日



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。





