

GFDZJBM08: 监理通知单

监理工程师通知单

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM08-010

致: 南瑞电力总承包施工项目部

事由: 关于工程质量、安全事宜。

内容: 今日我监理组检查现场发现以下事宜

- 1、你方箱变基础电缆进线钢管安装不符合要求;
- 2、你方光伏区支架前后立柱安装与螺栓固定不符合要求;
- 3、支墩存在蜂窝现象;
- 4、U型栓存在变形现象;
- 5、你方光伏组件安装不平整, 组件之间间隙不符合要求;
- 6、支架安装存在螺丝松动、螺栓遗漏等现象;
- 7、导轨存在变形现象;
- 8、组件边压块安装未压紧;
- 9、支架安装前后立柱垂直度不符合要求;
- 10、你方现场施工用电线头暴露、乱搭乱接, 存在安全隐患;
- 11、你方箱变积水坑整改施工未经我方验槽, 私自施工。

以上内容要求你方3日内整改完毕, 自检完毕后报我监理部进行现场检验。

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2016年12月8日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



