

表 B. 14 安全考核通知单

工程名称:通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏电站项目

编号: ZHJL-AQKH-002

工程名称	通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏电站项目	合同编号	RDYG-02-CG-20161003		
被考核单位	江苏华能建设工程集团有限公司	考核日期	2017 年 02 月 23 日	考核金额	500 元

原因: 关于支架班组生活区卫生相关事宜

内容: 经业主项目部和监理项目部安全检查发现一下问题:

- 1、支架班组生活区卫生脏、乱、差, 要求施工单位立即整改; (未整改)
- 2、支架班组生活区垃圾乱堆乱放, 要求施工单位统一归置; (未整改)
- 3、支架班组生活区柴油未归置仓库, 要求施工单位将柴油归置仓库统一管理; (未整改)
- 4、支架班组生活区电箱未固定, 未做接地, 要求施工单位对电箱固定并做接地; (未整改)
- 5、支架班组电线凌乱, 要求施工单位对电线进行归置; (未整改)

鉴于此情况对你单位以上几项每项考核100元。

总计: 500 元

项目监理机构(章):

总监理工程师: 李维军

日期: 2017.2.23

建设单位意见:

执行

建设单位(章):

项目经理: 张成

日期: 2017.2.23

本表一式 3 份, 由监理单位填发, 建设单位 1 份, 监理单位 1 份, 施工单位 1 份。