

监理通知单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号：GFDZ-007

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

主题：关于支架安装、接地网焊接相关事宜

内容：

业主方、监理方在光伏区现场巡视过程中发现以下问题：

- 1、部分支架安装过程中三脚架部位没有按设计要求加抱箍。
- 2、部分檩条用错，按图纸设计要求应该使用 5.15m,现场发现部分檩条错用为 5.05m。
- 3、光伏区接地网焊接不符合设计及规范要求，部分扁铁没有贴近桩基埋于地表以下还有部分焊接不规范、搭接面积不够。

针对以上施工缺陷限你施工方两日内给予答复。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

陈付祥

日

期：

2016.12.3

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。