

监理工程师通知单

工程名称: 尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号: ZHJL-0003

致: 江苏省江建集团有限公司

主题: 资料上质量问题相关事宜

内容:

1. 人员资质应补: 电气施工技术员、材料员、电工、电焊工。
2. 材料应按图纸提供的材质、型号、安装方法、说明。
3. 电气开工施工计划中的第三项 4、1、1 项 a—b 款的支架必须使用热镀锌的零配件。
4. 汇流箱接地线组串接地线的规格要标清楚。
5. 缺少临时用电部分。
6. 缺少主接地的施工计划。

项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师:

日

期:

2017.2.25

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

监理工程师通知回复单

工程名称：青州尧王制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：JJ-03

致：青州尧王制药有限公司屋顶分布式光伏电站项目监理单位

我方接到编号为 ZHLI0003 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

材料已提供材质、型号、安装方法、说明。电气计划中的支架材料使用已标注。汇流箱接地线组串接地线规格已标明。人员资质已补齐。临时用电、主接地网施工计划已补全

承包单位（章）：

项目经理：

日期：



2017.2.27

项目监理单位复查意见：

整改完毕，符合要求。

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：

日期：

期：



闫林堂

2017.2.27

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。