

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

编号:ZHJL--TZ-007

致：安徽三三建设工程有限公司项目部（单位）

主题：关于施工质量相关事宜

内容：由于近日下雨天气，我监理部及业主项目部在巡查屋面漏雨情况时发现你单位施工的多个屋面出现漏雨情况，之前监理部及业主项目部多次告知你单位并下发编号为 ZHJL-LX-007 的联系单，但仍未做出相应整改。此次下雨过程中多个屋面漏雨情况严重，多个商户向华骏工程部、物业管理处反映此情况，对本项目业主方造成严重影响。现责令你单位对于施工中所造成的漏雨点找第三方（具有专业补漏防水施工资质的单位）协同处理，确保雨季来临之前完成整改。

三日内回复

抄送业主：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电业主项目部

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师

日期



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，