

监理通知回复单

工程名称: 内蒙古金鼎光伏股份有限公司乌拉特前旗小余太镇 20 兆瓦光伏发电项目

文件编号: JDGF-JSHN-TZHF-012

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 ZHJL-XST-20170520 的监理通知单后, 已对相应的事宜作出了整改。

具体实施方案如下:

1: 我公司已督促施工人员把 3 区 11#子阵的光伏支架螺丝进行了全面的检查, 对松动的螺丝进行了重新紧固。

施工项目经理部 (章):

项目经理 (签字):

李洪兴

2017 年 5 月 24 日

检查符合要求

项目监理单位 (章):

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):

李洪兴

2017 年 5 月 15 日