

监 理 通 知 单

工程名称：桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号：003

致：河南省神华建安工程有限责任公司

事由：关于厂区生活临时用电事宜

内容：现场我方监理进行巡视检查时发现施工生活区临时用电以及现场设施凌乱不规范，存在安全隐患。

要求：现要求你方对其进行整改，望尽快落实。

监理项目部

总/专业监理工程师：刘万社

日期：2023年4月29日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部