

监理通知单

工程名称: 通榆云慧光伏牧业相结合项目(二期 10MW)

编号: ZHTZ-TYYH-002

致: 江苏中导电力有限公司

事由: 关于施工安全的相关事宜

内容:

- 1、动火作业时氧气瓶距离乙炔气瓶太近, 存在安全隐患。
- 2、施工现场钢筋加工区, 存在电线布线紊乱现象。

以上问题, 请总包单位领导引起重视并引以为戒, 现我监理项目部要求, 江苏中导电力有限公司 安排人员进行检查整改, 限期 1 日内完成。

附件: 2 张照片



项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日 期:



注: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。并要求承包单位抄送各施工单位负责人一份。