

监理通知单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号：001

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场质量事宜：

内容：

监理工程师现场巡视过程中发现贵单位在灌注时候，混凝土密实度有不实现象，望贵单位及时调整施工工艺，把混凝土振实。如因违规操作产生质量事宜所造成的一切损失由贵单位独自承担。以上问题施工项目部整改并落实，在后续施工过程中，加强质量管理，严格把控施工工序、杜绝此类问题。

项目监理机构



总监/专业监理工程师：

日

期：2017.10.24



由 扫描全能王 扫描创建