

监理通知单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号: 004

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场质量事宜：

内容： 监理工程师在巡视过程中发现：

组件安装偏差较大，组件固定螺丝平垫用错；已安装组件的支架无地锚，混凝土未浇筑或浇筑不符合质量要求等严重质量缺陷，存在严重的质量安全隐患。监理项目部现要求贵单位在一周整改完成，逾期罚款一万元，并要求贵单位在消缺整过程中加强质量控制，认真消缺，不遗漏。注意现场安全和居住安全。如因违规操作引起的一切损失由贵单位自行承担，与他方无关。



项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师: 王立波

11

期: 2018.04.17

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。