

监理通知单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电30MWP项目

编号：008

致：中国电建西北勘测设计研究院有限公司

主题：关于现场质量事宜

内容：1、综合楼踢脚线与墙面距离偏差过大，现要求贵方限期整改，阳角踢脚线未刀角，请整改，并回复。

2、综合楼屋面保温层炉渣含水，现要求贵方将水控干，若因此引起的后期的质量事宜所造成的一切与他方无关，望贵方引起重视，并回复。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



壹仟注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。